

Certificat

Demandeur: **Victron Energy B.V.**
De Paal 35
1351 JG Almere Haven
Pays-Bas

Produit: **Convertisseur**

Modèle: **ECOmulti 24/3000/70-50**

À utiliser conformément aux réglementations:

Dispositif de coupure automatique avec une surveillance du réseau monophasé, conformément à UTE C15-712-1 pour des systèmes avec un couplage parallèle monophasé, via un convertisseur dans l'alimentation électrique publique. Le dispositif de coupure automatique fait partie intégrante de ce convertisseur.

Réglementations et normes appliquées:

UTE C15-712-1, Juillet 2013

et

DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2013-08

Dispositif de déconnexion automatique entre un générateur et le réseau public à basse tension

Un échantillon représentatif des produits mentionnés ci-dessous correspond avec exigences de sécurité technique en vigueur à la date d'émission de ce certificat pour l'usage spécifié et conformément avec réglementation.

Numéro de rapport: 17PP247-09

Numéro de certificat: 18-031-00

Délivré le: 2018-01-30



Andreas Aufmuth
Certification

